

## 消防防護計畫審核基準

審核項目	審核內容（確認事項）	重點	附表 附件
本審核基準是依據消防法第 13 條及消防法施行細則第 13 條至第 16 條的規定、防火管理  人所製定的消防防護計畫是否適當須經由消防機關確認、對於不適合的部份指導防火管  理人作適當的修正、這是審核基準之目的。		「各級消防主管機關辦理消防安全檢查違法案件處理注意事項」  以下簡稱「案件處理注意事項」	
建築物的概要 1.用途 2.地上_層.地下_層 3.各樓層面積總合面積_____m <sup>2</sup> 4.容納人數____人	是否		
1.管理權人及防火管理人 (消防法第 13 條、細則第 14 條)	1.管理權人決定防火管理人嗎? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2.防火管理人是被任用之管理監督立場的幹部嗎? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3.防火管理人有依法參加講習、持有資格嗎? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4.防火管理人有依法參加每 2 年的再次講習嗎? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5.防火管理人有製定消防防護計畫嗎? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.製定的消防防護計畫有向消防機關提出嗎? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7.管理權人有向消防機關提出防火管理人嗎? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1.防火管理業務是管理權人，委任防火管理人來實行，故最終的責任應明確歸屬為管理權人。  2.被選任為防火管理人，係從管理權人得到全部的信賴，擁有地位及權限，以全力進行防火管理業務。  3.隨時修正製定的消防防護計畫，俾指導其修正更為適合現狀的內容。  4.透過講習及有關的互動，和當地消防機關取得密切的連絡。  5.對於未選任防火管理人及未接受講習訓練的營業場所，應指導其於 90 日以內改善。(案件處理注意事項、表 7 附註)	附表 1
2.自衛消防編組 (細則第 15 條第 1 項第 1 款)	1.自衛消防編組、員工 10 人以上的事業單位至少編組滅火班、通報班及避難引導班。在 50 人以上的事業單位是否有增編安全防護班及救護班嗎? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2.自衛消防編組的組織圖已製訂了嗎? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1.自衛消防編組指揮官是指派管理權人或以此為基準的人、副指揮官是希望指派防火管理人或是相當職位的人為之。  2.指揮官有決定指揮、命令、監督一切的權限。  3.防災中心設置的情況，是防災	附件 1~4

	<p>3.各班的任務、分配，有明確訂定嗎？</p> <p>4.各層、各班的負責人及承辦人是否指定？</p> <p>5.自衛消防編組本部的設置場所所有決定設置於何處嗎？</p> <p>6.指揮官及副指揮官等主要幹部不在時有決定代理執行者嗎？</p> <p>7.自衛消防編組的訓練計畫已訂定嗎？</p> <p>8.是否製定自衛消防編組的訓練結果報告書？</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>中心的執勤員，希望是由自衛消防編組的本部員組成。</p> <p>4.警備公司員工亦是由組織中防災中心的執勤員組成、指導進行所有的行動。</p> <p>5.自衛消防編組員有異動的情況時，經常作成最新的組織圖(具體的記入個人的名字)、明確表示責任的所在之同時，指導其在易見之處明白揭示分配的主要關係者。</p> <p>6.消防防護計畫未制定以及未按照此計畫為基本未實施自衛消防編組訓練的營業場所，指導其於30日以內改善。(案件處理注意事項、表7附註)</p>	
<p>3.防火避難設施的自我檢查(細則第15條第1項第2款)</p>	<p>1.建築設備及消防設備等，能掌握所設置的消防設備嗎？</p> <p>2.各設備有訂定每個自我檢查負責人及實行者嗎？</p> <p>3.製訂自我檢查的內容(檢查表格)嗎？</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>1.應製定設備一覽表、明確地訂定每項各設備的自我檢查責任者及實施者。</p> <p>2.每項電機設備、建築設備等，應由專門技術者作自我檢查。</p>	<p>附件 5~7</p>
<p>4.消防安全設備的維護管理(法第9條第1項第3款)</p>	<p>1.有委託契約書嗎？</p> <p>2.檢查報告書，在規定的期限內，向消防機關提報嗎？</p> <p>3.建立各設備每次的年間檢查計畫，並以此為基準施行計畫嗎？</p> <p>4.經檢查結果確認不完全、缺點之處，有改善了嗎？另若因長期修繕需巨額費用時，有製訂改善計畫書嗎？</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>1.應製定設備一覽表、明確地訂定每項各設備的自我檢查責任者及實施者。</p> <p>2.每項電機設備、建築設備等，應由專門技術者作自我檢查。</p>	
附件 8				
<p>5.火災發生時的通報連絡、滅火行動及避難引導(細則第15條第1項第4款)</p>	<p>以下的消防防護計畫有製訂了嗎？</p> <p>1.通報連絡</p> <p>(1)非自衛消防編組人員，發現火災時之通報內容及對象，有無訂定範例？</p> <p>(2)防災中心的執勤人員，當自動</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>1.通報連絡</p> <p>(1)發現火災的人，情緒大部分都是處於激動狀態下，而失去冷靜、不能正確地報出所在地點及名稱，應指導在緊急電話機設置的場所揭示通報的案例。</p>	

<p>火災警報設備的受信機，顯示火災時，立即派遣人員至現場確認的同時，有無以緊急電話或相關通訊工具，確定狀況並回報防災中心。</p> <p>(4)防災中心執勤人員確認火災後，立即向消防機關 (119 號)通報，同時，向自衛消防隊長報告，並使用室內廣播引導建築內部人員，採取必要的救災逃生措施。</p> <p>(5)自衛消防編組本部隊的通報連絡班，施行下列事項：</p> <p>a.於防災中心集合、向消防機關作通報的確認、向隊長報告災害狀況，並對火災狀況的變化進行緊急廣播。</p> <p>b.進行自衛消防隊指揮官指示命令的傳達。</p> <p>c.進行與外面的連絡。</p> <p>d.消防人員抵達時，提供火災的延燒狀況、燃燒物品、有無未逃出者等情報，同時，對火災發生的場所進行避難引導。</p> <p>2.滅火行動</p> <p>(1)本部隊的滅火班員，應與地區隊共同努力，以滅火器或室內消防栓，實施初期的滅火的同時，關閉安全門等，以防止火災的擴大為任務。</p> <p>(2)地區隊的滅火行動，著重於早期滅火。</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>(2)如為外國人的事業單位，或者有多數外國人進出的事業單位，對於自衛消防編組，應指導其內部連絡體制及對消防機關的通報要點，儘量不要發生錯誤，並指導其詳細的通報。</p> <p>(3)為了組織的活動進行單一化、防止恐慌，對事業單位之特定人的連絡進行是必要的事，可進行廣播的暗號之研定。</p> <p>(4)廣播內容要簡潔明瞭，並積極的提供必要的資訊。</p> <p>(5)火災並非僅侷限於局部，當建築物整棟皆有危險時所進行的廣播，要謹慎並應事先詳加規劃。</p> <p>(6)廣播案例依照火災狀況的進展，準備多項適當的通報範例來指導人員的疏散逃生。</p> <p>2.滅火行動</p> <p>(1)透過滅火訓練、熟知滅火器、室內消防栓的使用方法。</p> <p>(2)初期滅火可能的時機、一般是以火向天花板移動為判斷基準。但是內部裝潢材料、火災性質及從事滅火的人的技術而異也是有必要知道。</p>	
<p>3.避難引導</p> <p>(1)本部隊的避難引導班員在火災發生時、與地區隊共同協力擔任避難引導。</p> <p>(2)不能由電梯避難。原則上不能到屋頂上避難。</p> <p>(3)避難引導班員應做好萬全準</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>3.避難引導</p> <p>(1)事業單位的規模、容納人數、發生火災場所及火災的程度等各項因素，總合的判斷、不要錯過時機、取得適當的行動是有必要的。</p> <p>(2)特別是避難設施構造複雜的建築物、容納多人的設施、住宿設</p>	

備，人員應部署在安全門、緊急避難樓梯口附室前、禁止通行之場所或路段，並防止有人因遺忘物品再次返回取物之情形發生。

(4)針對避難引導，要正確的使用隨身用的擴音器、手電筒、哨子、纜繩等。小心留意且防止避難者的混亂，發生火災之樓層及上一樓層的人，要最優先引導避難。

(5)取得受傷者及尚未逃生者的消息時，立即與本部連絡，做適當的處理。

(6)避難結束後，儘速進行人員的點名，以確認有無尚未逃生者，俾向本部報告。

(7)地區隊的避難引導者、對所負責的避難者依照前述之順序作適當的引導。

#### 4.安全防護措施

安全防護班員於火災發生時、在進行操作排煙窗的同時，亦要進行安全門、防火鐵捲門的關閉。

#### 5.緊急救護

(1)救護所設置之場所，應對消防隊或相關救災救護的行動沒有障礙的安全場所。

(2)救護班對受傷者進行緊急救護時，應與消防救護人員密切聯繫，以迅速將傷患運送至醫院做適當地處理。

施及自己無法避難的人而多數收容的設施、指導其採取萬全的避難引導對策。

(3)避難引導的時機，應指導如下列容易明瞭的表格：

發生火警樓層	發生火災樓層在二樓以上的場合	發生火災樓層是一樓(避難樓梯)或地下室的場合
火災狀況	1 已確認為火災時(除當場滅火之火災)	發生火災樓層、緊鄰上方樓層者進行避難。
	2 用滅火器無法滅火的場合。	發生火災樓層以上的樓層者進行避難。
	3 用室內消防栓不能滅火的場合	包含發生火災以下樓層者，所有人進行避難。

(4)避難引導是不能一概而論、要依據建築物的狀況，一次引導至安全區畫的走廊、樓梯或是樓下

			<p>等近距離的場所，之後以地面上為其最後的避難場所、使其避難。</p> <p>4.安全防護措施</p> <p>5.緊急救護</p> <p>6.對於不適當之事項，指導其於15日以內改善。(案件處理注意事項、表7附註)</p>																									
<p>6. 實施通報、滅火及避難訓練 (細則第15條第1項第5款)</p>	<p>1.每半年至少建立一次的訓練實施計畫嗎(可參考下表)?</p> <table border="1" data-bbox="300 725 735 1632"> <thead> <tr> <th>訓練的種類</th> <th>實施日期</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>滅火訓練</td> <td>月 月 月</td> <td>○月實施滅火器的實際放射。 #月實施室內室內消防栓的實際放射</td> </tr> <tr> <td>通報訓練</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>避難訓練</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全防護</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急救護</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其它</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>綜合訓練</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2.每次4小時的訓練有製訂時間表嗎?</p> <p>3.有訂定訓練負責人及副負責人且計畫有效率的訓練嗎?</p> <p>4.有計畫性的考量各別訓練項目的參加人員屬性嗎?</p> <p>5.有無個別訓練?並加以合建立綜</p>	訓練的種類	實施日期	備註	滅火訓練	月 月 月	○月實施滅火器的實際放射。 #月實施室內室內消防栓的實際放射	通報訓練			避難訓練			安全防護			緊急救護			其它			綜合訓練			<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>1.對於未實施訓練或未決定的理由，可能是因為關係者的認識不足，故可直接與防火管理人或管理權人研商。</p> <p>2.訓練的內容、建築物的規模、工作人員數、容納人員數、工作時間、建築設備、消防用設備等，以及自衛消防編成員的技術，應進行綜合的檢查或驗收，以指導其計畫的施行。</p> <p>3.不要拘於形式，假設夜間或從業人員人數最少的時段，設定最壞的案例來實施，並進有效的訓練計畫。</p> <p>4.訓練後實施反省會、檢討會，進行探討是否依計畫實施，反應出已確認之問題點，供下次訓練時的範例及指導方針。縱使在多次類似訓練之後也要進行勤前教育，提示任務重點及注意事項，以提昇人員素質。</p> <p>5.有關不適當的事項，指導其在15日內作改善。(案件處理注意事項、表7附註)</p>	<p>附件 9~12 (附件3 參考)</p>
訓練的種類	實施日期	備註																										
滅火訓練	月 月 月	○月實施滅火器的實際放射。 #月實施室內室內消防栓的實際放射																										
通報訓練																												
避難訓練																												
安全防護																												
緊急救護																												
其它																												
綜合訓練																												

	<p>合性的訓練計畫嗎？</p> <p>6.計畫的擬定及定案，有無事先請消防機關提供意見？</p> <p>7.是否製訂訓練實施報告書？</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
<p>7.防災應變的教育訓練</p> <p>(細則第 15 條第 1 項第 6 款)</p>	<p>有參照下列的內容來製訂教育訓練實施計畫書嗎？</p> <p>1.有關工作實施者、實施對象、實施時期、實施次數等有訂定嗎？</p> <p>2.教育內容大約人員應該遵守的事項。</p> <p>(1)有關消防防護計畫。</p> <p>(2)從業人員應遵守事項。</p> <p>(3)有關火災發生時的處理。</p> <p>(4)有關地震的處理。</p> <p>(5)有關防火管理的手冊。</p> <p>3.為了提昇教育效果，教育實施者，應為指定防火管理人本身或相關的各任務負責人為對象。</p> <p>(1)防火管理人係進行有關全面消防防護計畫。</p> <p>(2)其他實施者，仍進行有關日常的火災預防及災害發生時的處理要點等具體的事項。</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>1.針對事業單位內所有階層的職員、全體從業員，進行教育；另就新進員工及自衛消防編組等，應依其目的或受訓對象，進行區分，以使防災應變的教育實施，達到是最有效的成果。</p> <p>2.有關消防教育，必須指定防火管理人本身或與受訓者有深切關的負責人來實施。</p> <p>3.為提昇防火管理上的知識及技能等，需儘速收集來自各界(特別是消防救災單位)的資訊，並積極參加此類的講習、演講等。</p> <p>4.有關不適當的事項，指導其在 15 日內作改善。(案件處理注意事項、表 7 附註)</p>	附件 13
<p>8.用火、用電的監督管理(細則</p>	<p>1. 為確保負責區域內的火源、電氣管理等之萬全，有訂定防火負責人及火源負責人</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>1.掌握火源使用場所一覽表或配置圖之同時、指定各個場所的每</p>	附件 14~15

<p>第 15 條第 1 項第 7 款)</p>	<p>嗎？</p> <p>2. 負責區域內的火源、香煙的煙灰處理及電器用品開關的確認等，並於工作結束時，記載於檢查紀錄表嗎？</p> <p>3. 有無指定吸煙區域，並做好火源管理？</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>個火源負責人。</p> <p>2.臨時使用火源的場合，要有防火管理人的許可，並針對內容需要討論安全對策。</p> <p>3.吸煙場所及禁煙場所的劃設，正確地配置煙灰缸，並確保不致因吸煙導致引燃可燃物的相關作為。另營業場所打烊或下班，應進行吸煙場所的檢查等確認體制。</p> <p>4.法令規定有檢查整備期間之電器用品等物品，必須遵守期間。另外沒有規定期間之物品，訂定在一定的期間作檢查整備。</p> <p>5.有關設備或器具比較重要的部分，為求萬全可委託製造公司、服務公司等專門技術者或有資格之人員。</p> <p>6.有關不適當的事項，指導其在 15 日內作改善。(案件處理注意事項、表 7 附註)</p>	
<p>9.防止縱火措施(細則第 15 條第 1 項第 8 款)</p>	<p>2. 針對能自由出入的建築物，有建立以下的對策嗎？</p> <p>(1) 整理、整頓，並除去容易產生死角的走廊、樓梯間、洗手台等的可燃物。</p> <p>(2)物品的放置管理及雜貨倉庫的上鎖管理等。</p> <p>(3)對員工或其它出入人員，要求佩掛名牌，並強化人員安全上的監控。</p> <p>(4)工作人員(包含臨時工作人員)應明確化，對不法進入者應加強監視。</p> <p>(5)設置監控攝影設備，以排除死角，並在易縱火場所不定期的巡邏，確立監控體制。</p> <p>(6)內部裝潢、裝飾品等，應使用</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>2. 當周邊地域發生縱火(火災)的場合，也有連續縱火的可能性，指導訂定對應對策。</p> <p>2.觀看過去的火災案例，陰暗處、倉庫、樓梯間等不常有人出入的場所，最容易被放火。特別是這樣的場所必要加強巡邏等對策。</p> <p>3.因為是人故意縱火的行為，有關外部進入者的進入管理必須十分注意。</p> <p>4.有關不適當的事項，指導其在 15 日內作改善。(案件處理注意事項、表 7 附註)</p>	

	<p>不燃或防焰材質。</p> <p>2.上班時間以外有建立下列的對策嗎？</p> <p>2.對建築基地或建築內部，實施禁止不當人員進入的防阻措施。</p> <p>(2)火源負責人及最後下班者，應進行火源管理及確認上鎖。</p> <p>(3)假日、夜間等巡邏體制的確立，並進行放置可燃物等的整理、整頓及保管場所的檢討。</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<p>(4)鑰匙不要放置在出入口附近，並進行保管場所的檢討。</p> <p>(5)縱火頻繁的季節裏，加強巡邏對策等。</p> <p>3.上鎖的管理、有以下列注意事項為基本建立對策嗎？</p> <p>2. 上鎖，不只是出入口、窗、停車場的車輛也都要確認。</p> <p>(2)飯店則是退房後的儘早實施上鎖。</p> <p>(3)對複合用途建築物各個上鎖管理的確認及連絡體制的確認。</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
10.場所的位置圖、逃生避難圖及平面圖(細則第15條第1項第9款)	簡略、有準備容易了解各種圖面嗎？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>1.這些圖面，並非只有一部分的關係者知道就好，特別是逃生難圖，除內部勤務者之外必須明顯揭示在一般進出者容易看見的地方。</p> <p>2.有關不適當的事項，指導其在15日內作改善。(案件處理注意事項、表7附註)</p>	
11.其他防災應變上必要事項	<p>1.是否定期召開防火管理會議？</p> <p>2.日夜間的防火事項，是否有進行交替？夜間或重點時段，有無其它強化作為？</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
12.現有建築物(場所)施工中消防防護計			可參考本署九十年二月十二日九十消署預字第九〇E〇一〇三號函發之「製定現有建築物(場所)施工中消防防護計畫指導須	

畫		知」 ( <a href="#">本署網站</a> )	
---	--	--------------------------------	--