

## 連江縣消防局各類場所消防安全檢查評核表

連江縣消防局      分隊				總      分	
評 核 時 間   ：			年            月            日	評核人員：	
項次	評核項目	評核內容	評      核      標      準	得 分	評 核 所 見
壹	列管場所基本資料管理情形 (15%)	列管場所基本資料調查列管情形。(15分)	<input type="checkbox"/> 列管場所資料未以消防安全檢查列管電子化系統(以下簡稱安管系統)列管者(各分隊自行開發之系統均可,但以現行套裝軟體處理者不屬之)本項不給分。 <input type="checkbox"/> 有安管系統管理,惟未依各類場所(甲、乙···)分類列管者扣1分。 <input type="checkbox"/> 安管系統建置列管場所家數與實際列管家數(消防安全設備查察處理月報表所載家數)不符者,誤差1家,扣0.01分,最多扣10分。 <input type="checkbox"/> 從安管系統中抽查4家列管場所,查核其建置之基本資料內容與書面資料是否相符及完整(如管理權人、場所等基本資料),每抽查1家列管場所依資料建置情形給予0~1分。		
貳	消防安全設備檢查工作執行情形 (85%)	消防安全檢查執行情形 (10分)	<input type="checkbox"/> 是否有依規定定期檢查(甲類場所每半年至少清查1次,甲類以外場所每年至少清查1次)轄內列管場所並將檢查結果輸入安管系統內,如未定期檢查或未輸入1筆消防安全檢查資料者,每筆扣0.01分,最多扣10分。		
		實地抽查情形 (75分)	抽測表如附件2(共抽查3個場所,每個場所配分25分)		

### 消防安全設備檢查表

連江縣消防局 分隊		得 分	
抽 查 時 間 : 時 分 至 時 分		抽 查 人 員 :	
抽 查 場 所 名 稱 :		抽 查 場 所 用 途 分 類 :	
抽 查 場 所 地 址 :			
項次	抽 查 設 備 種 類	設 備 測 試 基 準	得 分
壹	滅 火 器 ( 3 分 )	<input type="checkbox"/> 抽 查 該 場 所 5 具 滅 火 器 ( 少 於 5 具 者 全 部 抽 查 ), 如 與 最 近 一 次 檢 查 情 形 不 符 者 , 每 項 扣 0.5 分 , 最 多 扣 3 分 ( 同 一 處 置 有 2 具 滅 火 器 者 , 僅 抽 查 其 中 1 具 , 且 不 同 位 置 滅 火 器 發 現 相 同 不 合 格 情 形 者 一 併 扣 分 ) 。 抽 測 重 點 列 舉 如 下 : 1. 設 置 位 置 是 否 適 當 ? 2. 滅 火 器 本 體 是 否 符 合 規 定 ( 本 體 容 器 、 安 全 插 梢 、 皮 管 、 噴 嘴 、 壓 力 指 示 計 等 ) ? 3. 是 否 設 有 紅 底 白 字 標 明 滅 火 器 字 樣 之 標 識 ? 4. 最 近 一 次 檢 查 紀 錄 表 未 載 明 檢 查 情 形 者 , 本 項 0 分 。 5. 其 他 不 符 合 規 定 情 形 。	請 註 明 抽 查 位 置
貳	室 內 消 防 栓 備 ( 6 分 )	<input type="checkbox"/> 抽 查 該 場 所 加 壓 送 水 裝 置 、 3 個 消 防 栓 箱 ( 少 於 3 個 者 全 部 抽 查 ) 、 屋 頂 測 試 出 水 口 , 如 與 最 近 一 次 檢 查 情 形 不 符 者 , 每 項 扣 0.5 分 , 最 多 扣 6 分 ( 不 同 消 防 栓 箱 發 現 相 同 不 合 格 情 形 者 , 同 樣 扣 分 ) 。 抽 測 重 點 列 舉 如 下 : 1. 電 動 機 及 其 控 制 盤 各 開 關 是 否 正 常 ? 2. 啟 動 裝 置 之 啟 動 設 定 壓 力 值 是 否 適 合 ? 3. 幫 浦 性 能 測 試 ( 出 水 量 及 全 揚 程 ) 是 否 符 合 ? 4. 消 防 栓 箱 ( 水 帶 、 瞄 子 是 否 足 夠 ; 消 防 栓 箱 上 方 之 標 示 燈 、 火 警 發 信 機 、 火 警 警 鈴 是 否 正 常 ) 是 否 符 合 規 定 ? 5. 屋 頂 測 試 出 水 口 是 否 有 標 明 「 測 試 出 水 口 」 字 樣 且 測 試 放 水 壓 力 是 否 符 合 規 定 ? 6. 最 近 一 次 檢 查 紀 錄 表 未 載 明 檢 查 情 形 者 , 本 項 0 分 。 7. 其 他 不 符 合 規 定 情 形 。	請 註 明 抽 查 位 置
參	自 動 撒 水 備 ( 4 分 )	<input type="checkbox"/> 抽 查 該 場 所 加 壓 送 水 裝 置 、 3 處 以 上 末 端 查 驗 閥 ( 少 於 3 個 者 全 部 抽 測 ) , 如 最 近 一 次 檢 查 情 形 不 符 者 , 每 項 扣 0.5 分 , 最 多 扣 4 分 。 抽 測 重 點 列 舉 如 下 : 1. 電 動 機 及 其 控 制 盤 各 開 關 是 否 正 常 ? 2. 幫 浦 性 能 測 試 ( 出 水 量 及 全 揚 程 ) 是 否 符 合 ? 3. 測 試 末 端 查 驗 閥 之 放 水 壓 力 是 否 符 合 規 定 ? 4. 最 近 一 次 檢 查 紀 錄 表 未 載 明 檢 查 情 形 者 , 本 項 0 分 。 5. 其 他 不 符 合 規 定 情 形 。	請 註 明 抽 查 位 置
肆	警 報 設 備 ( 5 分 )	<input type="checkbox"/> 抽 查 該 場 所 受 信 總 機 、 5 個 探 測 器 ( 設 置 數 量 少 於 5 個 者 全 部 抽 測 ) 、 音 響 裝 置 等 , 如 與 最 近 一 次 檢 查 情 形 不 符 者 , 每 項 扣 0.5 分 , 最 多 扣 5 分 。 抽 測 重 點 列 舉 如 下 : 1. 受 信 總 機 性 能 測 試 ( 火 災 表 示 試 驗 、 回 路 斷 線 試 驗 及 預 備 電 源 測 試 ) 是 否 符 合 規 定 ? 2. 探 測 器 設 置 位 置 是 否 適 當 ? 3. 音 響 裝 置 之 音 壓 是 否 符 合 規 定 ? 4. 抽 測 5 個 探 測 器 進 行 綜 合 動 作 是 否 符 合 規 定 ? 5. 最 近 一 次 檢 查 紀 錄 表 未 載 明 檢 查 情 形 者 , 本 項 0 分 。 6. 其 他 不 符 合 規 定 情 形 。	請 註 明 抽 查 位 置
伍	避 難 逃 生 備 ( 4 分 )	<input type="checkbox"/> 抽 查 該 場 所 5 具 標 示 設 備 ( 少 於 5 具 者 全 部 抽 測 ) 、 5 具 緊 急 照 明 設 備 ( 少 於 5 具 者 全 部 抽 測 ) 及 避 難 器 具 , 如 與 最 近 一 次 檢 查 情 形 不 符 者 , 每 項 扣 0.5 分 , 最 多 扣 4 分 ( 不 同 位 置 標 示 設 備 、 緊 急 照 明 設 備 及 避 難 器 具 發 現 相 同 不 合 格 情 形 者 , 同 樣 扣 分 ) 。 抽 測 重 點 列 舉 如 下 : 1. 設 置 位 置 是 否 適 當 ? 2. 以 緊 急 電 源 測 試 標 示 設 備 及 緊 急 照 明 設 備 有 無 不 亮 或 閃 爍 情 形 ? 3. 緊 急 照 明 設 備 之 照 度 是 否 符 合 規 定 ? 4. 各 式 避 難 器 具 是 否 符 合 規 定 ? 5. 最 近 一 次 檢 查 紀 錄 表 未 載 明 檢 查 情 形 者 , 本 項 0 分 。 6. 其 他 不 符 合 規 定 情 形 。	請 註 明 抽 查 位 置
陸	排 煙 設 備 ( 3 分 )	<input type="checkbox"/> 抽 查 該 場 所 2 處 排 煙 口 ( 主 要 以 特 別 安 全 梯 或 緊 急 昇 降 機 間 排 煙 設 備 為 主 , 其 次 為 室 內 排 煙 設 備 ; 少 於 2 具 者 全 部 抽 查 ) , 如 與 最 近 一 次 檢 查 情 形 不 符 者 , 每 項 扣 0.5 分 , 最 多 扣 3 分 。 抽 測 重 點 列 舉 如 下 : 1. 排 煙 機 起 動 運 轉 是 否 正 常 ? 2. 排 煙 口 之 排 煙 量 是 否 符 合 規 定 ? 3. 最 近 一 次 檢 查 紀 錄 表 未 載 明 檢 查 情 形 者 , 本 項 0 分 。 4. 其 他 不 符 合 規 定 情 形 。	請 註 明 抽 查 位 置
柒	其 他 設 備	<input type="checkbox"/> 其 他 設 備 之 抽 測 與 最 近 一 次 檢 查 情 形 相 符 者 , 每 種 設 備 者 , 加 0.5 分 , 最 多 加 1.5 分 。 其 他 設 備 之 種 類 列 舉 如 下 : 1. 泡 沫 滅 火 設 備 。 2. 水 霧 滅 火 設 備 。 3. 二 氧 化 碳 滅 火 設 備 。 4. 乾 粉 滅 火 設 備 。 5. 連 結 送 水 管 。 6. 消 防 專 用 蓄 水 池 。 7. 無 線 電 通 信 輔 助 設 備 。 8. 其 他 設 備 。	請 註 明 抽 查 位 置

