

連江縣消防局受理「未達供公眾使用建築物之五層以下住宅(公寓)設置住宅用火災警報器」檢查案件申請表

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

(一) 申請資料概要 (申請人填寫及應備文件)

申請人姓名		戶籍地址	
聯絡電話			
受託人姓名 (無則免填)		建築物地址 (地號)	
聯絡電話			

應附文件、資料如下：

- 申請人或受託人身分證正反面影本
- 受託人委託書(無受託人，免附)
- 建築物證明文件(建造執照、使用執照申請書)
- 住宅用火災警報器型式暨數量說明
- 住宅用火災警報器設置平面示意圖
- 住宅用火災警報器裝設佐證照片(每樣型式各1張、建築物外觀1張)

(二) 申請建築住宅用火災警報器資料檢查及審查情形 (檢查人員填寫)

項目		應符合相關規定	符合	不符合	備註	
住宅用火災警報器	(依據住宅用火災警報器設置辦法等規定)	安裝位置	寢室 廚房 樓梯 <input type="checkbox"/> 有寢室之樓層。但該樓層為避難層者，不在此限。 <input type="checkbox"/> 僅避難層有寢室者，通往上層樓梯之最頂層。 走廊 (非屬前3款規定且任一樓層有超過7平方公尺之居室達5間以上者，設於走廊；無走廊者，設於樓梯)			
		安裝方式	<input type="checkbox"/> 裝置於天花板或樓板者： 1. 警報器下端距離天花板或樓板 60 公分以內；裝設於距離牆面或樑 60 公分以上之位置。 2. 以裝置於居室中心為原則。 <input type="checkbox"/> 裝置於牆面者： 距天花板或樓板下方 15 公分以上 50 公分以下。			
			距離出風口 1.5 公尺以上。			
		擬辦	經核消防安全設備種類、數量及性能 <input type="checkbox"/> 符合規定。 <input type="checkbox"/> 不符合規定。			
檢查人員職名章		配合會勘人員 簽章	<input type="checkbox"/> 申請人 <input type="checkbox"/> 受託人			
檢查日期	年 月 日					
分隊承辦人 職名章		分隊主管 職名章				